

Tervon kunta
Ympäristöterveyspalvelut
Herralantie 1
77600 SUONENJOKI



TARKASTUSKERTOMUS

5.12.2018

Y-tunnus: 0172586-3

Vesa Aula

Pentinpellon päiväkoti
Koulutie 16
77700 Rautalampi

SAAPUNUT

12. 12. 2018

RAUTALAMMIN KUNTA
TEKNINEN OSASTO

VALVONTASUUNNITELMAN MUKAINEN TARKASTUS

Läsnä: Katja Riskilä (yläkerran vastaava päiväjäidin opettaja), Sinikka Tiitinen, (alakerran vastaava päiväjäidin opettaja), Riikka Karjalainen (kunnan teknisen osaston edustaja), Jaana Partanen (vs. ympäristöterveysjohtaja), Vesa Aula (ympäristöterveystarkastaja)

Aika: 4.12.2018

Taustaa

Kyseessä oli terveydensuojelulain (763/1994) ja Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluiden valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Pentinpellon päiväkotiin. Tarkastuksen yhteydessä tehtiin myös tupakka- ja elintarvikelainsäädännön mukaista valvontaa. Tarkastusajankohta oli ennalta sovittu.

Havainnot

- Huoneisto on peruskorjattu 2013.
- Varsinainen päiväkotitoiminta on jaettu kahteen kerrokseen: ala- ja yläkertaan; (vintti- ja kellaritiloissa on lähinnä varastoja).
- Alakerrassa lapsia on 18 (vaihtelevasti), iältään 1-3 v.
- Yläkerran lapsiluku 25-30 (vaihtelevasti), iältään 3-5 v.
- Vakituista henkilökuntaa on 11 + harjoittelijoita ajoittain.
- Käytetyt materiaalit vaikuttivat tarkoitukseensa sopivilta ja helposti puhtaanpidettäviltä
- Päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmä on koneellinen (tulo-poisto)
- Ilmanvaihtojärjestelmässä on hiilidioksidianturiohjaus (säätty portaattomasti).
- Päiväkoti on liitetty yleiseen vesijohtoon ja viemäriin.
- Astioiden pesu tapahtuu koneellisesti.
- Liittynyt yleiseen jätehuoltoon.
- Huoneiston molemmissa kerroksissa erilliset lukittavat siivoustilat / kodinhoitohuoneet.
- Yläkerran siivousvälinetilan ovi ei ollut lukittu.
- Yläkerrassa ei ollut riittäviä henkilökunnan ulkovaatteiden säilytystiloja. Ulkovaatteita säilytettiin siivousvälinetilassa.
- Huoneiston melutaso nousee henkilökunnan edustajien mukaan ajoittain kohtalaisen suureksi, ollen kuitenkin vielä siedettävää.
- Valaistus aistinvaraisesti arvioiden riittävä, myös henkilökunnan mielestä.
- Henkilökunnan edustajien mukaan tilat paikoin kylmiä (erityisesti yläkerta).

- Lattiat molemmissa kerroksessa kylmiä.
- Osassa lämpöpattereiden termostaattisäätimistä puuttui lukitus → lapset pääsevät pyörittämään kyseisiä säätimiä vapaasti.
- Kesäisin rakennus koettu kuumaksi.
- Tiloissa ei tarkastushetkellä havaittu merkkejä mm. kosteusvaurioista (värimuutokset, normaalista poikkeava haju).
- Käymälätiloja riittävästi lapsille ja henkilökunnalle. Käymälät siistit.
- Henkilökunnan toiveena on saada myös yläkertaan korotettu pyllynpesupiste.
- Henkilökunnan mielestä puhtaanapito toimii moitteetta.
- Molemmissa kerroksissa asianmukaiset ja riittävät tilat lasten ulkovaatteiden säilytystä, kuivausta ja huuhtelua varten (märkäeteinen).
- Lasten pääsy portaikkoon yksinään on estetty lukittavilla "aitaovilla".
- Vaatteiden pesuun on pesukoneet ja kuivauskaapit.
- Ruoka tuodaan päiväkodille keskuskeittiöltä. Vähäistä kodinomaista ruoan valmistusta, kuten aamupala.
- Piha-alue oli aidattu asianmukaisesti.
- Piha-aluetta oli valaistu. Henkilökunnan jäsen mainitsi, että valaistus voisi olla tehokkaampi.
- Tupakoinnista ei ollut havaittavissa merkkejä.
- Lastenvaunuille oli säilytystilaa.

Toimenpiteet

- Sisäilman lämpötilaa suositellaan seurattavan säännöllisesti ja riittävän tiheään sekä kirjaamaan mitatut lämpötilat. Tarvittaessa tulee ryhtyä suunnittelemaan korjaavia toimenpiteitä, mikäli sisäilman tai pintojen lämpötilat osoittautuvat mittauksin sellaisiksi, että ne voivat vähentää viihtyvyyttä tai aiheuttaa mahdollista terveyshaittaa tilojen käyttäjille.
- Siivousvälinetilojen ovet tulee pitää aina lukittuina, etteivät lapset pääse käsiksi esim. erilaisiin kemiallisiin aineisiin.
- Suositellaan hankittavan yläkerran henkilökunnalle asianmukaiset ulkovaatteiden säilytystilat (esim. lukittavat komerot, ei siivousvälinetilaan).

Muuta

Yhdellä päiväkodin lapsista on ollut hengitystie- / iho-oireita. Muilla lapsilla tai henkilökunnalla ei ole ollut vastaavia oireita. Terveystieteiden tutkimuskeskuksella ei ole tietoa mahdollisesti tehdyistä kuntoarvioista. Kiinteistön ylläpitäjän edustajan ja päiväkodin henkilökunnan edustajien mukaan kuntoarvioihin erikoistunut yritys on käynyt lähiaikoina päiväkodissa. Vielä ei ole tiedossa onko aihetta korjaaviin toimenpiteisiin.

Sovellettu lainsäädäntö:

Hallintolaki 434/2003

Terveystieteiden tutkimuskeskuksen laki 763/1994

Laki terveystieteiden tutkimuskeskuksen lain muuttamisesta 942/2016

Tupakkalaki 549/2016
Elintarvikelaki 23/2006

Tarkastus ei merkitse kannanottoa tarkastamatta jääneiden asioiden osalta.

Lisätiedot ja allekirjoitus:



Vesa Aula

ympäristöterveystarkastaja

Tervon Kunta/Ympäristöterveyspalvelut

puh. 044 7499 424

vesa.aula@tervo.fi

Jakelu: Kohde

Antti Tuppura

Riikka Karjalainen